



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Вологодской области

г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел. (8172) 57-11-02

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Нюксенскому и Тарногскому районам

с. Нюксеница, ул. Полевая, д. 29-д Нюксенского района Вологодской области

### Предписание N 39/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
ТАРНОГСКОГО РАЙОНА", ИНН 3517002426.

полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального  
предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных  
нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение Распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы по Нюксенскому и Тарногскому районам управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской  
области Лобанова А.В. от 23 августа 2018 года № 39 проведена плановая выездная проверка  
соблюдения требований пожарной безопасности на территории и в зданиях БЮДЖЕТНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
"КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
ТАРНОГСКОГО РАЙОНА" по адресам: Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский  
Городок, ул. Советская, д. 39; с. Тарногский Городок, ул. Советская, д. 25; п. Айга, ул. Вахнева,  
д. 2.

Проверка проводилась Кузнецовой Ниной Сергеевной, инспектором отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы по Нюксенскому и Тарногскому районам управления  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Вологодской области в период с 13.09.2018 по 10.10.2018 года

совместно с директором БУ СО ВО «КЦСОН Тарногского района» Косаревой Анной  
Юрьевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности», необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований  
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| N<br>Пре<br>дис<br>ания | Вид нарушения требований<br>пожарной безопасности с указанием<br>конкретного места выявленного<br>нарушения                                                                                             | Наименование нормативного<br>правового акта Российской<br>Федерации и (или) нормативного<br>документа по пожарной безопасности,<br>требования которого(ых) нарушены                           | Срок<br>устранения<br>нарушения<br>требования<br>пожарной<br>безопасности | Отметка<br>(подпись) о<br>выполнении<br>(указывается<br>только<br>выполнение) |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                             | 4                                                                         | 5                                                                             |
| 1.                      | В здании по адресу с.<br>Тарногский Городок, ул.<br>Советская, д. 39 помещения со<br>спальными местами (комнаты<br>для проживания) на объекте<br>класса Ф1.1 размещены в<br>части здания, неотделенного | Нарушены требования пункта<br>5.2.4 свода правил «Системы<br>противопожарной защиты.<br>Ограничение распространения<br>пожара на объектах защиты.<br>Требования к объемно-<br>планировочным и | до<br>01.06.2019                                                          |                                                                               |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
|    | от частей здания другого назначения (административного) противопожарными стенами не ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа. Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. | конструктивным решениям» (СП 4.13130.2013), требования пункта 7.4 строительных норм и правил Российской Федерации «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (СНиП 21-01-97*), с учетом положений статей 4 и 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |               |  |
| 2. | На объектах защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объектов.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Нарушены требования пункта 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (ППР-2012)                                                                                                           | до 01.06.2019 |  |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N.69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;

- руководители федеральных органов исполнительной власти;

- руководители органов местного самоуправления;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального

закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор отдела надзорной  
деятельности и профилактической  
работы по Нюксенскому и  
Тарногскому районам управления  
надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного  
управления МЧС России по  
Вологодской области  
\_\_\_\_\_ (должность государственного инспектора)



Кузнецова Н.С.  
(фамилия, инициалы)

" 10 " октября

Предписание для исполнения получил:

Директор БУ СО ВО «КЦСОН Тарногского  
района»  
(должность)

Косарева А.Ю.  
(фамилия, инициалы)

Косф  
(подпись)

" 10 " октября 20 18 г.

Предписание направлено

(фамилия, инициалы физического лица или законного представителя юридического лица)

« 20 » г., исходящий №  
(заполняется при направлении копии определения по почте)