



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление надзорной деятельности
и профилактической работы
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
НЮКСЕНСКОМУ И ТАРНОГСКОМУ РАЙОНАМ
ул. Полевая 29д, с. Нюксеница, 161380
тел./факс: (81747) 2-81-25/2-80-89
«телефон доверия» (8172) 72-99-99,
№ _____

на № _____ от _____

БУСО ВО «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Тарногского района»

Законному представителю

Одинцовой Галине Александровне

161560, Вологодская область,
Тарногский район, с. Тарногский
Городок, ул. Советская, д.39

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

«20» августа 2021 г

с. Тарногский Городок, ул. Октябрьская, д.14-б
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нюксенскому и Тарногскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области подполковник внутренней службы Лобанов Андрей Валентинович, рассмотрев материалы дел об административном правонарушении, от 18.08.2021г. в отношении юридического лица – БУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Тарногского района»

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

установил: «18» августа 2021 г. в 15 час. 00 мин. по адресу: Вологодская область, Тарногский район, д. Игумновская, ул. Средняя, д.3-а в здании и помещениях БУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Тарногского района» по итогам проведения плановой выездной проверки за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности, согласно ежегодному плану проведения проверок на 2021 год, являясь законным представителем юридического лица допустила нарушение требований Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» а именно:

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения, законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

1. При эксплуатации эвакуационных путей из подсобного помещения изменено направление открывания дверей. Нарушены требования пункта 27(д) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

за что предусмотрена административная ответственность ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность, за совершение данного правонарушения)

При рассмотрении административного дела юридическим лицом установлены причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения, которые отражены в постановлении о привлечении лица, допустившего административное правонарушение к административной ответственности.

В соответствии с постановлением по делу об административном правонарушении от 20.08.2021 № 40 ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО – БУСО ВО «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТАРНОГСКОГО РАЙОНА» ПРИЗНАНО ВИНОВНЫМ В СОВЕРШЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 20.4 КОДЕКСА РФ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, И ЕМУ НАЗНАЧЕНО АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

К причинам и условиям, способствовавшим совершению административных правонарушений, выразившихся в нарушении требований пожарной безопасности, относится незнание существующей нормативно-правовой базы, содержащей требования пожарной безопасности; в компетенцию которого входит соблюдение требований пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13, 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми выносится постановление)

Вам необходимо:

Разработать план мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности, в соответствии с представлением.

В течение **1 (одного) месяца** с момента получения данного представления, сообщить принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

(подпись лица, вынесшего постановление)

А.В. Лобанов
(расшифровка подписи)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОЛУЧИЛ (А)

20.08.2021 Крип Орминова ИА
(дата, должность, подпись) ФИО

Представление направлено _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)