


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«01» августа 2024 г., 35240131000211593524

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Нюксенскому и Тарногскому округам
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Вологодской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«16» августа 2024 г., 17 час. 00 мин. № 2408/012-35/21-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

с. Тарногский Городок, ул. Советская, д. 39

(место составления предписания)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «01» августа 2024 г., № 2408/012-35/21-В/РВП, учетный номер проверки 35240131000211593524.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного надзора в области гражданской обороны

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора) муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Сергеев Дмитрий Иванович – дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нюксенскому и Тарногскому округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области

2. Силинский Дмитрий Петрович – дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нюксенскому и Тарногскому округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области

3. Попов Алексей Сергеевич – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нюксенскому и Тарногскому округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) до должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При назначении инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была произведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельности, действий (бездействий) граждан и организаций, при которых должны соблюдаться обязательные требования в области гражданской обороны, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Вологодская, р-н Тарногский, с Тарногский Городок, ул Советская, Дом 39

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
"КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТАРНОГСКОГО РАЙОНА" ИНН
3517002426, адрес регистрации юридического лица: 161560, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, ТАРНОГСКИЙ, С ТАРНОГСКИЙ
ГОРОДОК, СОВЕТСКАЯ УЛ. Д. 39

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица и наименование организации, их индивидуальные номера идентификационных, адрес организации (ее фактический, представительства, обособленных структурных подразделений), соответствующие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «05» августа 2024 года, 09 час. 00 мин.

по «16» августа 2024 года, 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

07 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)


8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Воздухозаборные трубы режима чистой вентиляции и воздуховоды внутри помещений для укрываемых не окрашены в белый цвет
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 3.2.10, абзац четвертый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
 Воздухозаборные трубы режима чистой вентиляции и воздуховоды внутри помещений для укрываемых окрашены в белый цвет
Срок устранения нарушения:
 30.07.2025
2. Воздухозаборные трубы режима фильтровентиляции (до фильтров-поглотителей), емкости хранения горюче-смазочных материалов для ДЭС не окрашены в желтый цвет
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 3.2.10, абзац пятый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
 Воздухозаборные трубы режима фильтровентиляции (до фильтров-поглотителей), емкости хранения горюче-смазочных материалов для ДЭС окрашены в желтый цвет
Срок устранения нарушения:
 30.07.2025
3. Трубы режима регенерации (до теплоемкого фильтра) и системы пожаротушения не окрашены в красный цвет
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 3.2.10, абзац шестой. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
 Трубы режима регенерации (до теплоемкого фильтра) и системы пожаротушения окрашены в красный цвет
Срок устранения нарушения:
 30.07.2025
4. Трубы электропроводки и канализационные трубы, емкости для сбора фекальных вод не окрашены в черный цвет.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 3.2.10, абзац седьмой. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
 Трубы электропроводки и канализационные трубы, емкости для сбора фекальных вод окрашены в черный цвет
Срок устранения нарушения:
 30.07.2025
5. Водопроводные трубы, баки запаса воды не окрашены в зеленый цвет
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 3.2.10, абзац восьмой. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
 Водопроводные трубы, баки запаса воды окрашены в зеленый цвет
Срок устранения нарушения:
 30.07.2025
6. Трубы системы отопления не окрашены в коричневый цвет
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 3.2.10, абзац девятый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
 Трубы системы отопления окрашены в коричневый цвет
Срок устранения нарушения:
 30.07.2025
7. ЗГД, ГД, ставни, ворота, КИДы не окрашены в серый цвет.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 3.2.10, абзац десятый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
 ЗГД, ГД, ставни, ворота, КИДы окрашены в серый цвет
Срок устранения нарушения:
 30.07.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нюксенскому и Тарногскому округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области Сергеев Дмитрий Иванович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Сергеев Дмитрий Иванович - Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нюксенскому и Тарногскому округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области (государственный инспектор Нюксенского и Тарногского округов по пожарному надзору), телефон: 88714728125, e-mail: ond-12@35.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность, должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность, должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«17» часов «00» минут «16» 08 2024 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

