

РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

27 января 2022 года

№ 4

И.о. прокурора Тарногского района советник юстиции Ангулина О.Н.

РЕШИЛ:

1. Провести проверку в отношении стационарного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов БУ СО ВО «КЦСОН Тарногского района» (ул. Средняя, д. 3, За, д. Игумновская, Тарногский район, Вологодская область).

2. Цель проверки: установить наличие либо отсутствие нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, антитеррористической защищенности, при оказании первой медицинской помощи, о защите прав и социальных гарантий инвалидов, в том числе доступности социальных учреждений для лиц с ограниченными возможностями.

3. Основание проверки: поручение прокуратуры области № 07-45-2023/7 от 19.01.2023.

4. Предмет проверки: соблюдение законодательства о пожарной безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, антитеррористической защищенности, при оказании первой медицинской помощи, о защите прав и социальных гарантий инвалидов, в том числе доступности социальных учреждений для лиц с ограниченными возможностями.

5. Установить срок проведения проверки с 27 января по 24 февраля 2023 года.

6. Поручить проведение проверки:
помощнику прокурора Тарногского района Тепляшовой Е.А.

7. Довести настоящее решение до сведения директора БУ СО ВО «КЦСОН Тарногского района».

И.о. прокурора Тарногского района
советник юстиции



О.Н. Ангулина



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
ТАРНОГСКОГО РАЙОНА

ул. Пионерская, 14, с. Тарногский Городок,
Вологодская обл., 161560

Тел./факс: 8 (81748) 2-23-64

24 .01.2023 № 07-01-2023



323214 287319

Директору БУ СО ВО «КЦСОН
Тарногского района»

Бусыревой С.П.

ул. Советская, д. 39, с. Тарногский Городок,
Вологодская область, 161560

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона,
причин и условий, им способствующих

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, антитеррористической защищенности, о защите прав и социальных гарантий инвалидов, в том числе доступности социальных учреждений для лиц с ограниченными возможностями.

В результате проверки, проведенной с участием специалиста ОНД и ПР по Нюксенскому и Тарногскому районам, в деятельности стационарного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов БУ СО ВО «КЦСОН Тарногского района» (далее - стационарное отделение) выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, а именно на момент проверки (27.01.2023):

1) В отношении здания не разработаны планы эвакуации людей при пожаре, которые должны размещаться на видных местах, нарушены требования пункта 5 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 (далее - ППР).

2) Не обеспечивается наличие знаков пожарной безопасности. Место установки огнетушителей и покрывал для изоляции очага возгорания не обозначаются соответствующими указательными знаками, нарушены требования пункта 36 ППР.

3) Устройства для самозакрывания дверей (на путях эвакуации) находятся в неисправном состоянии. Часть приспособлений для самозакрывания демонтирована, нарушены требования пункта 14 ППР;

4) В нарушение требований 37 ППР эвакуационное освещение над дверью эвакуационного выхода с 1 этажа здания, расположенного по адресу: ул. Средняя, д. 3, д. Игумновская, Тарногский район, демонтировано.

5) В нарушение требований ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 5.20 ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» - внешнее оформление пожарного шкафа (4 шт.) не красного сигнального цвета. На внешней стороне шкафа,

ТА № 008786

Прокуратура Тарногского района Вологодской
области
№ 07-01-2023/Прлп6-23-20190020

отсутствует информация о размещенных технических средствах. На дверке шкафа, где размещен ПК, нет условного обозначения пожарного крана и аббревиатуры «ПК» с порядковым номером шкафа.

6) В нарушение требований ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 5.9 ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» - рукавная кассета пожарного шкафа (в каждом пожарном шкафу) снята с креплений, (должна беспрепятственно поворачиваться в горизонтальной плоскости на угол не менее 90°).

Также выявлены нарушения требований законодательства об антитеррористической защищенности объектов, расположенных по следующим адресам: ул. Средняя, д. 3, За, д. Игумновская, Тарногский район, Вологодская область:

1. В нарушение п. 34 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2016 № 410 (далее - Требования) паспорта безопасности объектов, расположенных по: ул. Средняя, д. 3, За, д. Игумновская, Тарногский район, Вологодская область, хранились по адресу: ул. Советская, д. 39, с. Тарногский Городок, Вологодская область, а не на объектах.

2. Также в нарушение п. 32 Требований нарушены сроки согласования паспортов безопасности объектов.

3. В нарушение п. 16 Требований в ходе проверки не представлены организационно-распорядительные документы по вопросам: организации пропускного и внутриобъектового режимов на объектах (территориях) и осуществления контроля их функционирования; обеспечения информационной безопасности и осуществления мер, исключающих несанкционированный доступ к информационным ресурсам объектов (территорий).

4. В нарушение требований под. «в» п. 15 Требований в ходе проверки не представлен план эвакуации работников, проживающих, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта (согласно утвержденным паспортам срок для разработки таких планов устанавливался до 31.12.2021).

5. Согласно п. 3 Требований ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территории) возлагается на руководителей органов (организаций), являющихся правообладателями объектов (территорий), а также на должностных лиц, осуществляющих непосредственное руководство деятельностью работников на объектах (территориях). Вместе с тем на проверяемых объектах не назначены ответственные лица за обеспечение антитеррористической защищенности объектов (на проверку представлен приказ директора БУ СО ВО «КЦСОН Тарногского района» № 12 от 09.01.2023, согласно которому ответственность за организацию и проведение работы по предупреждению экстремизма и терроризма возложена на специалиста по охране труда Попова В.А. Из приказа не следует, что указанное лицо назначено

ответственным за обеспечение антитеррористической защищенности конкретных объектов, также Попов В.А. не осуществляет руководство деятельностью работников объектов).

Выявлены следующие нарушения законодательства в части доступности социального учреждения для лиц с ограниченными возможностями:

1. В нарушение требований п. 6.1.6 Свода правил 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (далее - СП 59.13330.2020), утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 904/пр 30.12.2020, (далее - СП 59.13330.2020) на прозрачных полотнах дверей яркая контрастная маркировка нанесена не с обеих сторон дверного полотна.

2. В нарушение п. 6.1.5 СП 59.13330.2020 входные и противопожарные двери не оборудованы доводчиками (например, входная дверь в здание, расположенное по адресу: ул. Средняя, д. 3, д. Игумновская, Тарногский район, и противопожарная дверь на этаже 2 данного здания - усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм).

В нарушение п. 3.8 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на момент проверки (27.01.2023) журнал учета температурного режима в холодильнике не заполнен за 25.01.2023 и 26.01.2023.

Вышеуказанные нарушения законодательства стали возможным в результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей работниками БУ СО ВО «КЦСОН Тарногского района», в том числе специалистом по охране труда Поповым В.А., заведующей стационарным отделением Поповой Т.В., а также ослабления контроля со стороны руководителя БУ СО ВО «КЦСОН Тарногского района».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, незамедлительно принять меры по устранению выявленных нарушений закона, причин и условий им способствующих, и их недопущению впредь.


2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.


3. Представление рассмотреть с участием представителя прокуратуры района. О дате и времени рассмотрения представления уведомить прокуратуру района заблаговременно.

4. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру района в письменной форме в установленный законом месячный срок.

И.о. прокурора района

советник юстиции
Е.А. Тепляшова, тел. 2-22-64



 О.Н. Ангулина